

технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-790 30/20.1.3-25 від «10» 09 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГТ с-р з експлуатації ВБГО
Гавкалик Роман Володимирович, Довгань Роман Петрович, Стефанчук Іван
Васильович, Онуфрак Максим Тарасович.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Гната Хотимовича 67

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на крані ф25 мм-1шт, контргайді ф25 мм-1шт,
- 2) з'єдн ф25 мм-1шт.
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ліквідовано витік газу на крані ф25 мм-1шт, контргайді ф25 мм-1шт,
з'єдн ф25 мм-1шт.

Вартість: 11307 грн. 93 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Гавкалик Р.В.
Довгань Р.П.
Стефанчук І.В.
Онуфрак М.Т.

З актом ознайомлений:

Гавкалик
Р.В.

Довгань
Р.П.

Стефанчук
І.В.

Онуфрак
М.Т.

Некраш С.Г. 38кв

Михайлик О.О. 39кв

Семанюк І.В. 60кв

Бойчук І.С. 53кв

Зрицька К. 64кв

Гришин Н.С. 43кв

Гавкалик
Р.В.

Довгань
Р.П.

Стефанчук
І.В.

Онуфрак
М.Т.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам був наданий

Петров	И. А	30 кв.	Дмит
Кли	О. О	19 кв.	Кли
Проданова	В. И	18 кв.	Дмит
Жук	А. Я.	11 кв.	Дмит
Кривцова	В. В	10 кв.	Дмит
Семин	М. М	6 кв.	Дмит