

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ  
(місце складання)

№ ІФФ/100/АТО-РЗ 30/20.1.3-25 від «09» 09 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Івано-Франківське УЕПТ ср з експлуатації: БСТ  
Гавкалик Роман Володимирович, Дівдан Василь Петрович,  
Стефанчук Іван Васильович, Скурфрак Максим Гарасович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО БСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ Гната Хотківська 46 к.1

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витік газу на контргазі ф20мм - 2 шт.

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається):

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ликвідувати витік газу на контргазі ф20мм - 2 шт.

Вартість: 7057 грн. 99 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Гавкалик Р.В  
Дівдан В.П  
Стефанчук І.В  
Скурфрак М.Т

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

Гавкалик  
Дівдан  
Скурфрак

Замоский В.М 2 кв  
Гуцул С.П 4 кв  
Клишак О.С 5 кв  
Жакуч Е.В 15 кв  
Беліуські Н.В 20 кв  
Корешак С.Е 21 кв

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано