

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-738 30/20.1.3-25 від «09» 09 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГТ С.І. з експлуатації ВЕГО
Гавкалик Рішат Володимирович, Діброва Василь Петрович,
Стефанчук Іван Васильович, Онуфрак Максим Тарасович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (уртожитку),
№ Ігната Хотимського 46к.2

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на крані ф20 мм - 2 шт, контргайді ф20 мм - 1 шт
- 2)
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ліквідовано витік газу на крані ф20 мм - 2 шт, контргайді ф20 мм - 1 шт

Вартість: 18285 грн. 66 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Гавкалик Р.ІЗ
Діброва В.П.
Стефанчук І.В.
Онуфрак М.І.

З актом ознайомлений:

Гавкалик Р.ІЗ	Василик С.ІЗ	7.06	Василик С.ІЗ
Діброва В.П.	Зродінський Р.М.	10.06	Зродінський Р.М.
Стефанчук І.В.	Петришина Г.М.	14.06	Петришина Г.М.
Онуфрак М.І.	Клишак Н.ІЗ	18.06	Клишак Н.ІЗ
	Пізнюк Н.ІЗ	21.06	Пізнюк Н.ІЗ
	Шурик О.І	28.06	Шурик О.І

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу

Одигусь Л. I
Чорний С. О
Барановська Л. М
Лотинська Л. А

Тигиук О. I
Сторожук Б. I
Москавич Л. В

Запотошна О. Д

Литвин Г. В

Вихор Р. Р

Тимків І. І.

Резій С. П

Лескокиук Н. Ф

Курилак В. В

Віснова

Хириков Г. М

Трагук М. Е

Коваль М. М

Косіно В. В

Совчин М. М

Кручик І. В

Лорку Н. Т

Панків М. М

Караць І. І

Шпичак М. М

Гнатук Р. А

Цельник О. В

Шутинкова С. О

31 кв.

34 кв.

36 кв.

39 кв.

38 кв.

42 кв.

41 кв.

45 кв.

44 кв.

40 кв.

3 кв.

15 кв.

48 кв.

52 кв.

55

59 кв.

58 кв.

57 кв.

69 кв.

62 кв.

65 кв.

71 кв.

74 кв.

76 кв.

81 кв.

83 кв.

79 кв.

87 кв.

Одигусь

Барановська

Тигиук

Сторожук

Москавич

Запотошна

Литвин

Вихор

Тимків

Резій

Лескокиук

Курилак

Віснова

Хириков

Трагук

Коваль

Косіно

Совчин

Кручик

Лорку

Панків

Караць

Шпичак

Гнатук

Цельник

Шутинкова