

АКТ  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ  
(місце складання)

№ІФФ/100/АГО-752-30/20.1.3-25 від «10» 09 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ с/з експлуатації ВБГО

Гавришак Роман Володимирович, Довгань Василь Петрович, Стефанюк Іван  
Васильович, Окуфрак Максим Тарасович

(найменування суб'єкта господарювання) — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)  
виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ Глияти Хаткевича 67А-К2

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витік газу на контргазі ф25 мм - 2 шт

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ликвідовано витік газу на контргазі ф25 мм - 2 шт.

Вартість: 8368 грн. 47 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Гавришак Р.В.  
Довгань В.П.  
Стефанюк І.В.  
Окуфрак М.Т.

З актом ознайомлений:

Хасін А.А.

Мельник А.М.

Лангук В.З.

Кудимов І.Г.

Хасін І.В.

Семик П.А.

Якимов Б.І.

Гавришак Р.В.

Довгань В.П.

Стефанюк І.В.

Окуфрак М.Т.

Хасін А.А.

Мельник А.М.

Лангук В.З.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам (за наявності)