

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано-Франківськ  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-786.30/20.1.3-25 від « 16 » 09 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ С-р з енергії ВВСО

Вацуба Юрій Валентинович, Гужа Володимир Іванович,  
Зосарко Ігорій Васильович, Макаш Віталій Миколайович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ Довженка 7Б

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витік газу:

2) Витік газу з крана

3) Муфтовий з'єднання газу з крана

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснюється

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не здійснюється

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витік газу з крана

Витік газу з крана

Муфтовий з'єднання газу з крана

Вартість: 12546 грн. 01 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Вацуба Ю.В.  
Макаш В.М.  
Гужа В.І.  
Зосарко І.В.

З актом ознайомлений:

Коритко  
Барчук М.В.  
Козак С.  
Микитен М.В.  
Фотуцьма О.І.  
Артемова О.С.

2. Не  
9. Не  
10. Не  
14. Не  
16. Не

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Рак Х. 29. ~~Иль~~  
Пасека Т.В. 28. ~~Иль~~  
Мельник В.М. 33. ~~Иль~~  
Шаган С.П. 37. ~~Иль~~  
Золотухина 39. ~~Иль~~  
Бойко 42. ~~Иль~~  
Пановская 44. ~~Иль~~  
Мамсур 43. ~~Иль~~  
Бережковская М.М. 47. ~~Иль~~  
Давыдова Н.М. 50. ~~Иль~~  
Чурук 55. ~~Иль~~  
Озерчук А. 60. ~~Иль~~  
Хурашвили Х.А. 64.  
Ринашвили А.О. 65.  
Петухов С.С. 66.  
Корнук В.С. 69.  
Курбанов М.С. 70.  
Евдоким М.С. 72.  
Продвин В.О. 74.  
Хиленко М.М. 73.  
Возняков М.А. 78.  
Визначення віз 86  
за допомогою.