

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано—Франківськ №ІФФ/100/АТО- 38.30/20.1.3-25 від «07» 04 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ с-во з енер. ВБТО Волин
Михайло Михайлович; Тиміш Іван Григорович; Добрян Василь Петрович;
Тавианов Роман Васильович; Онуфрій Максим Тарасович;
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 106, Коновалова

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недолік):

- 1) Підпи на виступаючих (5мт.) та муфти (3мт.).
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснює.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недолік та строки їх виконання:

Витрати на виконання робіт.

Вартість: 88 76 грн. 67 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження
Онуфрій М. Т.
Добрян В. В.
Тиміш І. Г.
Тавианов Р. Р.
Хомин М. М.

З актом ознайомлений:
Добрян В. В.
Хомин М. М.
Тавианов Р. Р.
Онуфрій М. Т.
07.04.2025р.

№24
№16
№75
№47
№45
№3
07.04.2025р.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Рудик Н. І. №. 31
Хомин М. М. №. 32
Хомин В. В. №. 37