

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ №ІФФ/100/АТО-860 30/20.1.3-25 від «08» 10 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГТ с-р секції ВБГО
Василь Юрій Вікторович, Філіп Володимир Миколайович
Захарченко Ігор Іванович, Махор Віктор Михайлович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконало роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Буд. Метнікова 2

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу.
- 2) Муровану заглиблену Ø 20-3 мм.
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалося.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлено витік газу.
Муровану заглиблену Ø 20-3 мм.

Вартість: 15135 грн. 65 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Василь Ю.Р.
Махор В.М.
Філіп В.І.
Захарченко І.В.

З актом ознайомлений:

Островська З.В. 59.
Гресенко 61.
Антоняк 62.
Головацький 68.
Філіп В. 55.
Соломкин Д.В. 32.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності) підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Попереджено споживачів Кривонос 31-Васильова

Рибіка ЛВ 38 *Стар*

Цапар ПВ 37. *Стар*

Григоренко ОД 12. *Стар*

Михайлова ГІ 11 *Стар*

Агафалова НМ 41 *Стар*

Левинський ДМ 47 *Стар*

Черевань ЛВ. 26

Федуків БМ 1

Грецька ММ 3

Шебунтан ЛГ 5

Джа Л.І. 27

Яковський 48.