

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-680.30/20.1.3-25 від «01» 09 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ ср. з експлуатації ББГО,
Гавкалак Роман Володимирович, Довган Василь Петрович,
Стефанчук Іван Васильович, Онуфрак Максим Тарасович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконаю роботи з ТО ББГО багатоквартирного будинку (гуртожитку).
№ Сімоновичка 12

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік на крані Ф20мм - 2шт, контргайді Ф20мм - 1шт.
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ликвідовано витік на крані Ф20мм - 2шт, контргайді Ф20мм - 1шт.

Вартість: 19 042 грн. 92 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Гавкалак Р.В.
Довган В.П.
Стефанчук І.В.
Онуфрак М.Т.

З актом ознайомлений:

Гавкалак
Довган
Стефанчук
Онуфрак

(дата)

Козак О.Н. 7кв
Лисак Д.М. 14кв
Білоус М.Я. 28кв
Піддєвак В.С. 32кв
Бендариш Т.В. 33кв
Дяків М.М. 42кв

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Козак
Лисак
Білоус
Піддєвак
Бендариш
Дяків

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Григорук	В. I	40 кв.	Андрей
Дзедзеи	Т. В	50 кв.	Сит
Смук	М. П	71 кв.	Сит
Комаринська	О. С	72 кв.	Григор
Белинга	В. Д	83 кв.	Улейс