

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано-Франківськ  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-681.30/20.1.3-25 від «01» 09 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГТ с.ф. з експлуатації 136Г0  
Галкалюк Рамиль Валерійович, Давиди Василь Петрович,  
Стефанчук Іван Васильович, Онуфрак Максим Тарасович,  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ Симоновича 14

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на краю ф20 мм - 4 см, контргайді ф20 мм - 4 см
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ликвідувати витік газу на краю ф20 мм - 4 см, контргайді ф20 мм - 4 см

Вартість: 17392 грн. 48 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Галкалюк Р.В.  
Давиди В.П.  
Стефанчук І.В.  
Онуфрак М.Т.

З актом ознайомлений:

Галкалюк Р.В. 89.08.2025  
Давиди В.П. 85.08.2025  
Стефанчук І.В. 84.08.2025  
Онуфрак М.Т. 81.08.2025  
Шарпа В.М. 15.08.2025  
Подвизек С.В. 72.08.2025

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Пану Т. В	68 кв.	Гриф
Новачук О. О	69 кв.	Гриф
Майчук О. Ф	66 кв.	Гриф
Чурик М. П	62 кв.	Гриф
Сенків О. В	63 кв.	Гриф
Дитківська В. Я	55 кв.	Гриф
Біда Н. І	47 кв.	Гриф
Кизела Ю. В	40 кв.	Гриф
Михайлюк Н. В	38 кв.	Гриф
Лоданова Н. Р	35 кв.	Гриф
Гавришко В. М	31 кв.	Гриф
Корпан І. В	32 кв.	Гриф
Тепчук С. С	33 кв.	Гриф
Гасак С. Ю	30 кв.	Гриф
Согоркий Т. Б	27 кв.	Гриф
Зелес Т. М	23 кв.	Гриф
Синедчук Я. В	13 кв.	Гриф
Бадзюк Я. П	14 кв.	Гриф
Черненко О. В	10 кв.	Гриф
Кавалюк Л. А	8 кв.	Гриф
Бодуцький В. Л	9 кв.	Гриф
Домінаський Р. Р	2 кв.	Гриф