

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано—Франківськ
(місце складання)

№ ІФФ/100/АТО-81 .30/20.1.3-25 від «08» 10 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ с-р експлуатації ВБТО Вацєба Юрій
Васильович Манзар В'талій Михайлович Захарко Григорій
Васильович Русеня Володимир Іванович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Софіївка 39А

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу:
- 2) Муртоволу з'єднанні Ø 32-3 мм.
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлено витік газу:
Муртоволу з'єднанні Ø 32-3 мм.

Вартість: 13687 грн. 96 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Вацєба ЮР
Манзар ВМ
Захарко ГВ
Русеня ВІ

З актом ознайомлений:

<u>Ювак</u>	<u>Василь ВІ</u>	<u>99</u>	<u>Вас</u>
<u>Мур</u>	<u>Мурман ВП</u>	<u>96</u>	<u>В</u>
<u>Захарко</u>	<u>Ткачук ВВ</u>	<u>85</u>	<u>Манзар</u>
<u>Русеня</u>	<u>Мігдич</u>	<u>81</u>	<u>Василь</u>
	<u>Біланчук ВМ</u>	<u>77</u>	<u>Василь</u>
	<u>Димітрук НО</u>	<u>69</u>	<u>Василь</u>

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Відмова 37

Сидоренко Л. В 39

Рибка С. Ю 6.