

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-779.30/20.1.3-25 від « 15 » 09 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ з систематизації ВБГО
Гавкалак Радом Володимирів, Добчин Василь Петрович, Хомин Микола Михайлович,
Стефанчук Іван Васильович, Онуфріук Максим Тарасович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займаючи посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 19А, Тролейбусна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутня на контргазу ф15. - 1 шт
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ліквідовано витік газу на контргазу ф15.мм. 1шт.

Вартість: 6880 грн. 43 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Гавкалак Р.В.
Добчин Р.П.
Хомин М.М.
Стефанчук І.В.
Онуфріук М.Т.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

Гавкалак
Добчин

Стефанчук

(дата)

Цян Т.М. кв. 20
Зіньківська Н.О. кв. 23
Майкова С.М. кв. 28
Брусилів Л.Л. кв. 25
Мафусик А.В. кв. 3
Витурна Л.Д. кв. 9

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Гавкалак
Добчин
Хомин
Стефанчук
Онуфріук

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Сфрутинсона Л. З. кв. 14

Вербина С. Г. кв. 15

Мауама Т. А. кв. 10

В. Г. Г. Г.
В. Г. Г. Г.
В. Г. Г. Г.