

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ  
(місце складання)

№[ФФ/100/АТО-782,30/20.1.3-25 від «15» 09 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)

виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ с.р.з. акції ВБРО

Василюк Юрій Романович, Пилип Володимир Миколайович,  
Земченко Ігорій Васильович, Манжар Віталій Михайлович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ Троещанська 9

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Витоки витоку на:
- 2) Крані Ø 25-2 мм
- 3) Муфта з венті Ø 25-1 мм

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не здійснювався

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витоки витоку на:  
Крані Ø 25-2 мм  
Муфта з венті Ø 25-1 мм

Вартість: 5327 грн. 50 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Василюк Ю.Р.  
Пилип В.М.  
Земченко І.В.  
Манжар В.М.

З актом ознайомлений:

Харченко М.І.  
Скученко  
Дашкевич С.П.  
Бетан  
Дребут М.Ф.  
Попадиченко Г.М.

34  
30  
29  
28  
20  
22

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу наведено

Левасовский М.А. 15 .  
Галюк А.М. 8 .  
Роман В 4 .  
Ступор С 3 .

