

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ ІФФ/100/АГО-886 30/20.1.3-25 від « 13 » 10 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ с-р з експлуатації ВБГО Хомик Микла
Михайлович, Довган Василь Петрович, Стефанюк Іван Васильович,
Гулик Іван Григорійович, Онуфрак Максим Тарасович
(підприємство суб'єкта господарювання виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку).
№ Хмків 48

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недолік):

- 1) Виявлено витік газу на крані до міді ф20 мм - 1 шт, калібру ф25 мм - 2 шт
2)
3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

при складанні акту про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недолік та строки їх виконання:

Ликвідовано витік газу на крані до міді ф20 мм - 1 шт, калібру ф25 мм - 2 шт

Вартість:

7156 грн, 83 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не передбачує

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Хомик М.М.
Довган В.П.
Стефанюк І.В.
Гулик І.Г.
Онуфрак М.Т.

З актом ознайомлений:

Стефанюк В.П. 9.06
Михайлович А.В. 16.06
Клишська О.Ф. 17.06
Ізясенко О. 31.06
Клишська С.О. 20.06

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачів (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Коздан П. М

27 кв

Гринченко Н. Я

38 кв

 С. Зенкевич