

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано-Франківськ  
(місце складання)

№ІФФ/100/АГО-882.30/20.1.3-25 від « 13 » 10 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконання робіт Івано-Франківське УГЕТ с/р з експлуатації ВБГО Хомик Микола  
Михайлович, Добрян Василь Петрович, Стефанчук Іван Васильович,  
Гулик Іван Григорович, Онуфрак Максим Терасович  
(найменування суб'єкта господарювання виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку).  
№ Хмків 413

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу кн зрок до мт ф20мм-2м, кснті-2м,
- 2) контрпінг ф25мм-1мб.
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опису розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опису розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:  
Міс.зависко витік газу кн зрок до мт ф20мм-2м, кснті-2м,  
контрпінг ф25мм-1мб

Вартість: 6866 грн. 33 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна  
Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Хомик М.П.  
Добрян В.П.  
Стефанчук І.В.  
Гулик І.Г.  
Онуфрак М.Т.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

[Підпис] Онуфрак О.В. 37.06.2025  
[Підпис] Попович І.В. 35.06.2025  
[Підпис] Терасука Н.І. 23.06.2025  
[Підпис] Терасука Н.І. 22.06.2025

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Дуглак О. І  
Парангій О. С  
Чернак О. М

24 к.в.  
12 к.в.  
10 к.в.

О. Л. Г.  
Парангій  
М. С.