

АКІ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-756_30/20.1.3-25 від « 11 » 09 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ с/р з експлуатації: ВБГО Гавкалик Роман Володимирович, Довгань Василь Петрович, Стефанюк Іван Володимирович, Овчарук Максим Тарасович.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Хіміків 6 к. 1

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на крані ф32мм-1мі, ф20мм-1мі,
- 2) контрпайпі ф20мм-2мі.
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Мінімізувати витік газу на крані ф32мм-1мі, ф20мм-1мі,
контрпайпі ф20мм-2мі.

Вартість: 12523 грн. 00 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Гавкалик Р.В.
Довгань В.П.
Стефанюк І.В.
Овчарук М.Т.

З актом ознайомлений:

Гавкалик	Жуковська Н.О	38кв	
Довгань	Довгань О.В	44кв	
Стефанюк	Землик І.В	43кв	
Овчарук	Коваленко М.П	24кв	
	Катюшай О.В	26кв	

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Ваврин Н. Г	14 кв.
Князь Б. В	48 кв.
Голубчик М. М	50 кв.
Никол Т. П	49 кв.
Исакович О. I	51 кв.
Радко В. Н	54 кв.
Гавриш В. I	55 кв.
Майорова В	57 кв.

Князь
 Голубчик
 Никол
 Исакович
 Радко
 Гавриш
 Майорова

Гавриш