

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№1ФФ/100/АГО- 3 .32/20.1.3-25

від «16» 04 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Коломийське УЕІГ спосар експлуатації ВБГО
Людмила Ігор Михайлович, Дана Сергій Геннадійович
Максимчук Володирій Васильович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 22а, вул. Мищенка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлені витіки на різьбових з'єднаннях
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: нездійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: багатоквартирного
будинку в цілому

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Систему газопостачання припинено експлуатувати.

Вартість: 2943,31 грн. Дві тисячі дев'ятсот сорок три грн. 31 коп. кон. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0963861344

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Людмила І. М.
Дана С. Р.
Максимчук В.
16.04.2025

КБ 9. Р. Кос
КБ 4. Д. М.
КБ 6. Д. М.
КБ 5. Д. М.
КБ 4. Д. М.

16.04.2025

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано б/м
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)