

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 94 .32/20.1.3-25

від « 01 » 09 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Коломийське УЕГГ Лузик Тар Михайлович,

Делю Сергій Геннадійович, Максимов
Валерій Васильович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 183, вул. Т.Мазеши

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено витіки не газобудових з'єднань
- 2) корозія не фасадного газопроводу
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано пошкодити фасадний газопровід.
систему газопостачання припинити до експлуатації

Вартість: 20440,39 грн. Відсутня тисяч соти тисяч сорок три 39 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067 665 1364

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Лузик Т.М.
Максимов В.В.
Делю С.В.

Кв. 126 Кв. 114 Кв. 100
Кв. 128 Кв. 113
Кв. 125 Кв. 110
Кв. 124 Кв. 106
Кв. 116 Кв. 105
Кв. 115 Кв. 104

01.09.2025
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

01.09.2025
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 5 шт
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)