

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-95.32/20.1.3-25

від « 02 » 09 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Коломийське УЕГГ спісери експлуатації ВБТО

Луцук Ігор Михайлович, Золотський Сергій Геннадійович,
Максимук Валерій Васильович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБТО багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 236, бу. Ч. Неземч

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено витіки на різбових з'єднаннях
- 2) корозія на фасадному газопроводі
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано подорожувати фасадний газопровід
системою газопостачання придати до експлуатації

Вартість: 8774,00 грн. Вісім тисяч сімсот сімдесят чотирьох коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-6651364

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Золотський С.Г.

Максимук В.В.

Луцук І.М.

02.09.2025

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

Кв. 13. Золотський С.Г. Кв. 14. Золотський С.Г. Кв. 15. Золотський С.Г.
Кв. 16. Золотський С.Г. Кв. 17. Золотський С.Г. Кв. 18. Золотський С.Г.
Кв. 19. Золотський С.Г. Кв. 20. Золотський С.Г. Кв. 21. Золотський С.Г.
Кв. 22. Золотський С.Г. Кв. 23. Золотський С.Г. Кв. 24. Золотський С.Г.
Кв. 25. Золотський С.Г. Кв. 26. Золотський С.Г. Кв. 27. Золотський С.Г.
Кв. 28. Золотський С.Г. Кв. 29. Золотський С.Г. Кв. 30. Золотський С.Г.

02.09.2025

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Зима