

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-123 .32/20.1.3-25

від «13» 10 2025 року

Відповідно до договору від «05.12.2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Коломийське УЕГГ слюсар експлуатації ВБГО
Александр Валерій Васильович, слухач Інш. Школи
Доме Сергій Геннадійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 7, вул. Шкорова

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) корозія на газорозподільній мережі
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано подібавити газорозподільну мережу
Систему газопостачання приєднати до експлуатації

Вартість: 2950,05 грн. Дві тисячі дев'яносто п'ять грн 05 коп. коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Мокшених В.В.</u> | <u>13.10.2025</u> | <u>13.10.2025</u> | <u>13.10.2025</u> |
| <u>Доме С.Г.</u> | <u>13.10.2025</u> | <u>13.10.2025</u> | <u>13.10.2025</u> |
| <u>Исачен Г.М.</u> | <u>13.10.2025</u> | <u>13.10.2025</u> | <u>13.10.2025</u> |

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)