

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-122.32/20.1.3-25

від «13» 10 2025 року

Відповідно до договору від «05.12.2023 року №2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Кодомийське УЕГГ Савушев Євген Петрович 13510
Луцке Ігор Євгенович Довід Сергій Геннадійович,
Максимов Валерій Васильович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3, вул. Елековець

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено витік на відвідок з'єднання
- 2) корозія на фреонному газопроводі
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендується подоробувати фреонний газопровід
Систему газопостачання приєднати до експлуатації

Вартість: 3030,33 грн. Три тисячі тридцять грн. 33 коп. коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Довід СС
Максимов 135
Луцке ІМ

13.10.2025
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

М.В. Савушев
М.В. Луцке
М.В. Максимов

13.10.2025
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)