

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ №ІФФ/100/АТО- 842.30/20.1.3-25 від «06» 10 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ ср з експлуатації: ВЕТУ Довган Василь
Петрович, Хомик Микола Михайлович, Стефанюк Іван Васильович,
Гулик Іван Григорович,
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Ситуація 21

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на крані ф32мм - 1шт, ф20мм - 2 шт,
- 2) Контрфугі ф32мм - 2 шт, ф20мм - 10шт, каті - 1 шт.
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ликвідувати витік газу на крані ф32мм - 1шт, ф20мм - 2 шт,
контрфугі ф32мм - 2 шт, ф20мм - 10шт, каті - 1 шт.

Вартість: 20084 грн. 70 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Довган В.П
Хомик М.М
Стефанюк І.В
Гулик І.Г

З актом ознайомлений:

Семеник І.Ф 9.06
Лашенко Ю.В 10.06
Мельник І.В 11.06
Ясак В.А 13.06
Грибак В.Я 28.06
Ворніт О.Р 30.06

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Парасюк В. В	33 кв.	Сурж
Новикова Л. І	31 кв.	Джмз
Лоба І. С	36 кв.	Дж
Маланюк М.	39 кв.	Дж
Біленко М. А	38 кв.	Дж. Дж
Заріський В. Т	42 кв.	Дж
Голанюк В. І	43 кв.	Дж
Дудасів О. В	52 кв.	Дж
Керман А. П	57 кв.	Дж
Панченко Г. Є	60 кв.	Дж
Гаврін М. Є	63 кв.	Дж
Олексимич М. М	61 кв.	Дж
Романюк М. П	64 кв.	Дж
Штаер. М. Ф	67 кв.	Дж
Паламюк Г. В	72 кв.	Дж
Ерстеньюк К. А	70 кв.	Дж
Клюба С. М	75 кв.	Дж
Харук М. В	73 кв.	Дж
Мелішук Р. П	77 кв.	Дж
Олійник Н. П	79 кв.	Олійник
Доронук Л. Ф	80 кв.	Дж
Воробей С. М	82 кв.	Дж
Пустинник І. А	84 кв.	Дж
Сидорук Е. Й	88 кв.	Дж