

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 115.32/20.1.3-25

від «02» 10 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Коломийське УЕГГ Сиреар експлуатації ВБГО

Луцки Ігор Михайлович, Дем'я Сергій Пеккерілович,
Александров Володимир Володимирович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 298, вул. Олександрівська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено витік газу з'єднання
- 2) корозія на газопроводі
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснюється

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано подарбувати газопровід
Система газопостачання працює до експлуатації

Вартість: 15150,76 грн. Платити за газ згідно з лічильником з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0677651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Михайлович В.В.
Дем'я С.П.
Луцки І.М.
02.10.2025

К.В. 51 К.В. 48 К.В. 38 К.В. 19
К.В. 52 К.В. 43 К.В. 51 К.В. 38
К.В. 43 К.В. 38 К.В. 51 К.В. 38
К.В. 38 К.В. 38 К.В. 38 К.В. 38

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

02.10.2025
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 4 осіб
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)