

# АКТ

## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия

(місце складання)

№ІФФ/100/АГО-116.32/20.1.3-25

від «03» 10 2025 року

Відповідно до договору від «05.12.2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Коломийське УЕГГ Слюсар експлуатації ВБГО  
Слущик Ігор Михайлович, Доща Сергій Геннадійович,  
Власенко Володимир Васильович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 292, вул. Мелетин

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) наближено каток не розбавив з'єднання
- 2) корозія на фасованому газопроводі
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснюється

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припиняється

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано подарбувати фасарний газопровід  
Система газопостачання приєднана до експлуатації

Вартість: 10425,06 грн. Додаток до акту обстеження №10425,06 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

<u>Михайло В.В.</u>	<u>ав. 70</u>	<u>Доща</u>	<u>ав. 64</u>	<u>Слюсар</u>	<u>ав. 58</u>
<u>Доща С.Г.</u>	<u>ав. 55</u>	<u>Мелетин</u>	<u>ав. 56</u>	<u>Слюсар</u>	<u>ав. 59</u>
<u>Слущик І.М.</u>	<u>ав. 47</u>	<u>Слюсар</u>	<u>ав. 46</u>	<u>Слюсар</u>	<u>ав. 43</u>
	<u>ав. 38</u>	<u>Слюсар</u>	<u>ав. 36</u>	<u>Слюсар</u>	

03.10.2025  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

03.10.2025  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 4  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)