

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 31 .32/20.1.3-24

від « 13 » 08 2024 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Коломийське УЕГГ співся з експлуатації ВБСТ

Максимок Валерій Васильович, Оже Сергій
Тенісарійович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 19, вул.Нагірного

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити). (Мерикітос)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено витіки газу на краях та різьбових
- 2) з'єднаннях фасадного газопроводу;
- 3) зв'язи між покриттям зовнішнього газопроводу та фасадом

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: багатоквартирного
будинку в цілому

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано поновити ізоляцію на з'єднанні
газопроводу ввході.

Вартість: 2846,13 грн. Дві тисячі вісімсот сорок шість гривень 13 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0668160757

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Максимок В.В.
Оже С.Т.

З актом ознайомлений:

кв. 3. Оже
кв. 3. Оже
кв. 2. Оже

13.08.24

13.08.24

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 3 мін.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)