

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ ІФФ/100/АТО- 96 30/20.1.3-24 від « В » 08 20 24 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ с-р з аквентії ВБГО (Вагача Юрій Ринатович,
Рущак Володимир Іванович, Махор Віктор Миколайович,
Засадич Григорій Васильович)

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вул. Галицька 14

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено витік газу на шланг газопроводу (гущ.)
- 2) виявлено витік газу на трубі (гущ.)
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ліквідувати витік газу.

Вартість: 1613 грн. 09 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не накреслює

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Вагача Ю.Р.
Махор В.М.
Рущак В.І.
Засадич Г.В.

З актом ознайомлений:

Кулаков А.В.
Пущкевич Ю.В.

Вагача Ю.Р.
Махор В.М.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис (замовника))