

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано-Франківськ №ІФФ/100/АТО- Ч 30/20.1.3-26 від «01» 04 2026 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)

виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ С-р з експлуатації ВБГО  
Григорук Роман Володимирович, Кісак Василь Петрович,  
Василь Юрій Романович, Овручак Іван Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ с. Фрида вул. Іванука 46.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недолік):

- 1) Виявлено витік на:
- 2) Крани Ø 32-1мм
- 3) Муфтовому з'єднанню Ø 32-1мм.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснено

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не здійснено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недолік та строки їх виконання:

Виявлено витік на:  
Крани Ø 32-1мм  
Муфтовому з'єднанню Ø 32-1мм.

Вартість: 2581 грн. 97 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Василь Ю.Р  
Овручак І.М  
Кісак В.П  
Григорук Р.В

Кісак  
Овручак  
Григорук

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

Михайло Р.М.  
Михайло В.М  
Михайло Р.І.  
Михайло Р.І.  
Михайло І.В

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

Григорук 46/4  
Кісак 46/2.  
Василь 46/6.  
Василь 46/5.  
Василь 46/7

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано