АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

.Надвірна №ІФФ/100/АТО-424.33/20.1.3-26 від «02» 04 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 292 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Надвірнянське УЕГГ ст. м-р ПВРПГ Трендафіл Тетяна Григорівна, ст. м-р ПВРПГ Тимчук Іван Миколайович, Погорецький Роман Васильович, Пилипчак Павло Васильович, Волощук Богдан Романович, Кузюк Олег Миколайович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3 Федьковича

За результатами обстеження: ~~не виявлено~~/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) поновити фарбування фасадного газопроводу

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

поновити фарбування фасадного газопроводу в термін одного місяця

Вартість: 3031 грн. 13 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1.05.26

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673442049

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
ст. м-р Трендафіл Т.Г. [підпис]		3/3 Остапчук Б.	[підпис]
ст. м-р Тимчук І.М. [підпис]		3/9 Павлюк [illegible]	[підпис]
Погорецький Р.В [підпис]		3/9 Данилова М.Д.	[підпис]
Пилипчак П.В [підпис]		3/6 Зайченко Т.В.	[підпис]
Волощук Б.Р [підпис]		3/8 Зайченко Т.В.	[підпис]
Кузюк О.М [підпис]	2.04.26	3/7 Веркалець Ф.Я.	[підпис]
		3/4 Петришин О.З	
		3/11 Бабковська Г.[illegible]	
		3/5 Гуцуляк У.С	[підпис]
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)