

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано-Франківськ (місце складання) №ІФФ/100/АТО- 31 .30/20.1.3-26 від «02» 04 2026 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ С-р з енергії ВБГО

Вацуба Юрій Романович, Стегуня Іван Іванович, Довгань Василь Іванович, Гавришук Роман Володимирович  
 (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
 виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № с. Вривабу; вул. Крайній 1В.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік на
- 2) Муршоваву з'єдн. Ø32-11мм.
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не здійснювалось.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Муршоваву витік на  
Муршоваву з'єдн. Ø32-11мм.

Вартість: 19745 грн. 22 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Вацуба Юрій  
Довгань В.М.  
Гавришук Р.В.  
Стегуня І.М.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

12.03.26  
12.03.26  
12.03.26

(дата)

Гавришук Р. В.  
Довгань В. М.  
Вацуба Ю. Р.  
Стегуня І. М.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

[Підпис] 34  
[Підпис] 32  
[Підпис] 31  
[Підпис] 28  
[Підпис] 21  
[Підпис] 17

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_

Шабукин М. С. ~~16~~ 16  
 Гринь Е. В. ~~15~~ 15  
 Воронин Д. О. ~~9~~ 9  
 Завис В. М. ~~10~~ 10  
 Воронин Г. В. ~~107~~ 107  
 Рухомович О. М. ~~102~~ 102  
 Керман Г. Р. ~~84~~ 84  
 Маринин В. В. ~~73~~ 73  
 Мороз Н. М. ~~74~~ 74  
 Завис Х. ~~5~~ 5  
 Семенов О. М.  
 Куликов М. Г. 69  
 Лебедева Ю. А. 65  
 Бланк П. В. 42  
 Чокин Н. В. 41  
 Мансур Н. 40