

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ ІФФ/100/АГО- 21 30/20.1.3-26 від « 01 » 04 20 26 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)

виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ Захарко Григорій Васильович
Макар В.Талій Михайлович Фусма Володимир Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ С.Кривісі вул. Радісна 2

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недолік):

- 1) Виявлено витік газу на стояку ф20 різьбовому з'єднанні
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недолік та строки їх виконання:

Ліквідовано витік газу на різьбовому з'єднанні ф20

Вартість: 2028 грн. 91 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Захарко ГВ
Макар ВМ
Фусма ВІ

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

Каштук СЯ 5
Масюк ВФ 6
Клоднота РЯ 1
Туремик ГМ 3
Феденко ЯІ 2

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано