

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ №ІФФ/100/АТО- 46 30/20.1.3-26 від « 06 » 04 20 26 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ Макар Віталій Михайлович
Золотарко Григорій Васильович Рукшич Володимир Іванович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Силоненка 28

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовілки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недовілки (у разі виявлення недовілок):
1) Виявлено витік газу на стьажку ф 25 кран і різьбове з'єднання ф 25
2) _____
3) _____
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))
Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовілок та строки їх виконання:
Мінімізовано витік газу на крані ф 25 та різьбобому з'єднанні ф 25

Вартість: 11451 грн. 36 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує
Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження	З актом ознайомлений:		
<u>Макар ВМ</u>		<u>Гуля І Д.</u> 29	
<u>Золотарко ГВ</u>		<u>Котоменко О В</u> 25	
<u>Рукшич В І</u>		<u>Лукашева Л А</u> 17	
		<u>Смоляр І Н</u> 7	
		<u>Власенко В І</u> 59	
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	<u>Рукшич Ю В</u> 58	
		(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Сідмчук Т.М. 40
Болехівська М.М. 42
Савчук С.М. 37