

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ №1ФФ/100/АТО-47 30/20.1.3-26 від «06» 04 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ Макар Віталій Михайлович
Захарюк Григорій Васильович Русина Володимир
Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку).
№ Смешанка 30

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено не недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік на різьбовому з'єднанні ф25-8шт. на стояку.
- 2) Виявлено витік газу на крані ф25 на стояку
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ліквідовано витік газу на стояку різьбовому з'єднанні ф25, 8 шт.

Ліквідовано витік газу на крані ф25

Вартість: 22841 грн. 09 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Макар ВМ
Захарюк ГВ
Русина ВУ

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

Байсан ЛМ, 11
Кудмайчук НС, 13
Бабух
Томашівська НС, 8
Остапенко 35

Мануїл Н 17
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Григорук
Григорук
Григорук
адм.ак.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Богданчук Л. З. 50. - *Анон*
 Амаров О. С. 87 - *[Signature]*
 Смуц Н. Д. 61. - *Генер*
 Прохорова А. В. 60 - *Труф*
 Тугрійчук М. М. 52 - *[Signature]*
 Дурнов М. М. 55. - *Дурн*
 Ченук О. М. 54. - *Ефк*
 Чудерко О. М. 132 - *Ано*
 Васильків Л. В. 122 - *[Signature]*
 Сизут ЕМ - 123 *[Signature]*
 Павлюк КМ 121 *К. Стаф*
 Дмитришак ММ - 130 *[Signature]*
 Романів Л 7 - *[Signature]*
 Ершова А. О. 88 - *[Signature]*
 Сварий З П 91 - *[Signature]*

Зірвання планує літв. без іє на Кр
 акі.