

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ №ІФФ/100/АТО- 51_30/20.1.3-26 від «06» 04 2026 року (місце складання)

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ с-р з експлуатації ВБГО

Варуца Юрій Романович, Дрвчан Василь Петрович, Гавришук Віталій Володимирович, Осадуца Юрій Юрійович (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вул. Солом'янка 9

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Вибито вимикач
2) Крани Ø 20-1мм
3) Муфта з'єднання Ø 20-3мм

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснено

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Вибито вимикач
Крани Ø 20-1мм
Муфта з'єднання Ø 20-3мм.

Вартість: 24702 грн. 83 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження: Варуца Ю.Р, Дрвчан В.П, Гавришук Р.В, Осадуца Ю.Ю

Своє підпис та дату

З актом ознайомлений: Кошик М.Б, Францук О.О, Махрич А.О, Радимський М.Д, Ожардан М.С

Своє підпис та дату: 06, 04, 2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Дибина П.М. 519

Храбан В.В. 53

Ганниев М.М. 41

Меньшиков М.М. 42

Дупов П.В. 29

Меньшиков М.М. 15

Вонкин О.С. 13

Тихов Г.А. 4

Орлов А.Г. 6