

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Галич
(місце складання)

№ ІФФ/100/АТО-5.27/10.1.3-26 від «06» квітня 2026 року

Відповідно до договору від «5» грудня 2023 року № 2291, працівником(ами) виконавця робіт Рогатинської діллиці Галицького УЕГТ майстра ВБГО Челядіна Богдана Івановича, слюсаря ВБГО Демковича Петра Васильовича виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), м. Бурштин вул. Василя Стуса, 10

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) провести огляд газопроводу ДВА (з оформленням акту)
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не було

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести огляд газопроводу та повторно допрацювати газне пробір з ну

Вартість: вісімнадцять тисяч вісімсот п'ять грн. 48 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) +380975009038

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження
Челядин Б.І.
Демкович П.В.
(прізвище і ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

06.04.2026р.
06.04.2026р.
(дата)

З актом ознайомлений:

Робрик В.М. №24	
Синько І.Р. №43	
Кочетко А.І. №47	
Демкович П.В. №49	
Морозов №55	
Вороженич №56	
Голубов №60	
Кучер А.Б. №38	
Кочетко №37	
Бабич №3	
Синько А.І. №4	
Кочетко П.В. №5	
Михайлів Р.І. №11	

Перхучь	N 73	Торхунь
Жульмар 01	N 83	Жульмар
Полонська	N 84	Полонська
Чарня	N 86	Чарня
Смока 21	N 89	Смока
Слоуцкая	ч.с. 104	Слоуцкая
Радзівіцка	ч.п. N 97	Радзівіцка
Сенюць	N 101	Сенюць
Комаровіч	к. N 92	Комаровіч
Ладзішч	N 107	Ладзішч

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)