

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Надвірна №ІФФ/100/АТО-426 .33/20.1.3-26 від «06» 04 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 292 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Надвірнянське УЕГГ м.п. Терпіння Іван Максимович, Тетяна Гросоладська, с.р. ППВРПР Лисенко Іван Максимович, Тетяна Роман Васильовна, Димитроук Павло Васильович, Волошук Богдан Романович, Кузняк Олег Михайлович (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 7 Родковська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) пофарбувати фасадний газопровід
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не здійснювалося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

пофарбувати фасадний газопровід в термін одного місяця

Вартість: 3540 грн. 61 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 6.05.26

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673442049

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження
Іван Максимович
Тетяна Роман Васильовна
Димитроук Павло Васильович
Волошук Богдан Романович
Кузняк Олег Михайлович
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)
6.04.26
(дата)

З актом ознайомлений:
Фодків В.М. 7/6
Волошук О.С. 7/3
Центикова І.М. 7/7
Франюк І.М. 7/5
Тришук М.В. 7/8
Лавриненко В.В. 7/11
Тетяна Роман Васильовна 7/12
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)