

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ №ІФФ/100/АГО-65_30/20.1.3-26 від «07» 04 2026 року (місце складання)

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ Мاکар Віталій Михайлович Захарко Григорій Васильович Рудина Володимир Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №с.Суркмишна Доббуша 206

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити). За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): 1) Виявлено витік газу на стазку, різьбове зєднання ф25-2шт. 2) 3) За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається). За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинилось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)) Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: Ликвідовано витік газу на різьбовому зєднанні ф25 2шт.

Вартість: 6887 грн. 50 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685 Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження Мاکар ВМ Захарко ГВ Рудина ВМ З актом ознайомлений: Габрієл ВМ 15 Романюк ЗМ 16 Митин МВ 33 Кучевський ІВ 18 Сухоробський ВД 22 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)