

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

М.Снятин
(місце складання)

№ ІФФ/100/АТО-У 34.2.2.1.3-26 від «07 04» 2026 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року №2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Снятинське УЕГГ слюсар ВБГО Киктик Р.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ вул. Дружівська, 1 с. Кутір-Фудилів

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутні акти перевірки ДВК
- 2) Відсутній газопровід потребує фарбування
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

надати акти перевірки ДВК протягом
одного місяця, пофарбувати відсутній газопровід

Вартість: 1609 грн 53 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця
0967526420

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Киктик Р.В. 07.04.2026

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

Кашаєва 07.04.2026
Стратейчук 07.04.2026

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)