

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Коломия №ІФФ/100/АТО- 3 .32/20.1.3-26 від «08» 04 2026 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Коломийське УЕГГ сировар експлуатації ВБРО  
Степан Сергійович, Денис Сергійович, Максим Володимир

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ 2, вул. Тютюнника

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) визначено низькі на рівнях з'єднань
- 2) корозія на газопроводі
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювався

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано підарбувати газопроводу Сировар газопостачання прибуток до експлуатації

Вартість: 17331,54 грн. Сіможерської тиселє триєта тридцять одна зр.54 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження  
Сергій П. Сировар  
Денис С. Сировар  
Максим В. Сировар

З актом ознайомлений:  
27 28 30 31 34  
КВ. 38 КВ. 93 КВ. 51 КВ. 52 КВ. 53  
КВ. 55 КВ. 35 КВ. 33 КВ. 34 КВ. 35  
КВ. 36 КВ. 37 КВ. 38 КВ. 39 КВ. 40

08.04.2026 (прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис) (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 2  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)