

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ №ІФФ/100/АТО- 90 30/20.1.3-26 від «09» 04 2026 року (місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ Маврар Віталій Михайлович Захарюк Григорій Васильович Русина Володимир Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Тузара 7А

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити). За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) витік газу виявлено на стояку ф20
2)
3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинилось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

еліквіровано витік газу на стояку ф20 - 1шт.

Вартість: 6673 грн. 12 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження Маврар ВМ Захарюк ГВ Русина ВІ

З актом ознайомлений: Решітний НД. 6 Піддєржний ЗВ 5 Добий ВП 7 Пронова ВВ 12 Кокончук ВТ 13

Handwritten signature and date

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)