

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ №1ФФ/100/АТО-91 30/20.1.3-26 від «09» 04 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГТ Макар Віталій Миколайович
Захарко Григорій Володимирович
Русалко Володимир Іванович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Гузара 9А

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено ненедоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні ненедоліки (у разі виявлення ненедоліків):
1) Виявлено витік газу на стояках ф20 у 5 під'їздах по 2 шт.
2) _____
3) _____
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених ненедоліків та строки їх виконання:
Ліквідувати витік газу на 10-тій стояках ф20.

Вартість: 12526 грн. 86 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження	З актом ознайомлений:		
<u>Макар В.М.</u>	<u>[підпис]</u>	<u>Бачуш Н.О. 2</u>	<u>[підпис]</u>
<u>Захарко Г.В.</u>	<u>[підпис]</u>	<u>Панкова Н.Ю. 1</u>	<u>[підпис]</u>
<u>Русалко В.І.</u>	<u>[підпис]</u>	<u>Модера М.М. 8</u>	<u>[підпис]</u>
_____	_____	<u>Деревицько 7</u>	<u>[підпис]</u>
_____	_____	<u>Шукурова Л.Т. 10</u>	<u>[підпис]</u>
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Мельникова О.О.	26	.	Е. М. Ш.
Вітриковський УА	29	.	М. В. У.
Ільшин ВМ	30	.	В. Ш.
Лірик БУ	34	.	С. Ш.
Сташко МУ	38	.	М. Р. Ш.
Шалайко ІТ	42	.	Ш.
Шпотак А	44	.	
Вознюк С.О.	49	.	
Петрик Г.І.	54	.	
Івасюк І.М.	58	.	
Вербовський СМ	59	.	
Савченко ВВ	60	.	