

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№[ФФ/100/АТО-89_30/20.1.3-26 від «09» 04 20 26 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ Масар Віталій Миколайович
Захарко Григорій Васильович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ГО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ с. Золотова вул. Митова 2

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено витік газу на різьбовому з'єднанні ф25-2шт.
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

виявлено витік газу на різьбовому з'єднанні ф25-2шт.

Вартість: 3171 грн. 92 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Масар ВМ
Захарко ГВ
Фурман ВТ

З актом ознайомлений:

[Підпис] Ваньківський ЮВ 1 [Підпис]
[Підпис] Дражманчук ВТ [Підпис]
[Підпис] Джусь І [Підпис]

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу введено