

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано-Франківськ №ІФФ/100/АТО- 56 30/20.1.3-26 від « 15 » 04 20 26 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Івано-Франківське УЕІТ с-р з асигнації ВББ0

Василя Ірині Романівна, Роберт Роман Петрович  
Олександр Іван Миколайович, Габриєл Роман Володимирович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ по 4-го поверху 11.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Вибивні вимк на
- 2) Грани Ø 25-2мм.
- 3) Мурштове з'єднання Ø 25-2мм

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не здійснювалось.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ликвідувати вимк на:  
Грани Ø 25-2мм.  
Мурштове з'єднання Ø 25-2мм.

Вартість: 6374 грн. 87 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Василя І.Р.  
Роберт Р.П.  
Олександр І.М.  
Габриєл Р.В.

Р.В.  
Р.П.  
І.М.  
Р.В.

З актом ознайомлений:

Михайло Г.О.  
Григорук Р.О.  
Корнатиш М.М.

Т.М.  
26  
2  
17  
25

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)