

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ №ІФФ/100/АТО-87 .30/20.1.3-26 від «15» 04 2020 року
 (місце складання)

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)

виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ с-р з експлуатації ВБГО
 Вацарук Дмитро Володимирович, Дорван Василь Петрович
 Осасуня Іван Іванович, Гавриш Роман Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
 № Буди. Усереб'я 18.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Висвіщені виміри газу на:
- 2) Муфтований з'єднанні Ø20-2шт
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснено

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Амбіжовані виміри газу на
Муфтований з'єднанні Ø20-2шт.

Вартість: 19492 грн. 79 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
 який виконав обстеження

Вацарук Д.В.
Дорван В.В.
Гавриш Р.В.
Осасуня І.В.

З актом ознайомлений:

Д.В.У.
В.В.
Іванюк
О.К.

Дорван В.В.
Гавриш Р.В.
Іванюк В.В.
Осасуня І.В.

[Signature] 62
[Signature] 59
[Signature] 51
[Signature] 56

(прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Бонгарева М. П. ~~14~~ 14

Павлова З. П. ~~12~~ 12

Амурская А. П. ~~8~~ 8

Гришова П. П. ~~2~~ 2

Лавина А. Е. ~~1~~ 1

Билибин А. М. ~~3~~ 3

Бончери А. С. 22

Мороз М. М. V. 23

Пайков О. И. ~~30~~ 30

Девушки А. М. ~~44~~ 44

Карпова Г. Г. ~~40~~ 40

Шморган М. В. 54 ~~54~~

Троцкая Г. А. 53

Кавыкина С. С. ~~70~~ 70