

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Калуш
 (місце складання)

№ ІФФ/100/АТО- 7.31/20.1.3-26

від « 17 » квітня 2026 року

Відповідно до договору від «05» грудня 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Калузьке УЕГГ Івано-Франківської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", майстер СЕ ВБГО Олевич Я.В., слюсар СЕ ВБГО Мещеряков О.К., слюсар СЕ ВБГО Чолій Н.Б. (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2, вул. Каракая

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
 За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) внутрішній газопровід; потребує фарбування
- 2) внутрішній газопровід; наявність кабелю
- 3) внутрішній доступ до внутрішнього газопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- пофарбувати внутрішній газопровід в термін одного місяця
- зняти кабель з внутрішнього газопроводу в термін одного місяця
- забезпечити внутрішній доступ до внутрішнього газопроводу в термін двох тижнів

Вартість: Дев'ятодцять тисяч двісті шістьдцять грн. 81 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) +380673444220, 6-53-31

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
 який виконав обстеження
Олевич Я.В.
Мещеряков О.К.
Чолій Н.Б.

17.04.2026
17.04.2026
12.04.2026

З актом ознайомлений:

<u>Мізуш Г.В. №35</u>	<u>17.04.26</u>
<u>Мірошник С.З. №31</u>	<u>17.04.26</u>
<u>Гарбар А.В. №2</u>	<u>17.04.26</u>
<u>Беленська М.М. №70</u>	<u>17.04.26</u>
<u>Дуць М.С. №43</u>	<u>17.04.26</u>

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)