

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

С-ще Вигода  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-8.29/20.1.3-26 від «20» квітня 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Долинське УЕГГ

**майстер служби експлуатації ВБГО Олійник Олександр Богданович**

**слюсар служби експлуатації ВБГО Дутчак Олег Іванович**

**слюсар ГПВРПГ Федорко Володимир Дмитрович**

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №13 вул. А.Вертепного

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Ввідний газопровід потребує оформлення

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: **Не здійснювався**

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: **Не припинялось**

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Сформувати ввідний газопровід в термін одностороннього

Вартість: 1494 грн 04 коп.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0679424377

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Олійник О.Б.

Федорко В.Д.

Дутчак О.І.




З актом ознайомлений:

20.04.2026 р.

20.04.2026 р.

20.04.2026 р.

Семенишан В.І.  
Шестак Т.І.  
Кітур Т.М.



(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)