

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Надвірна
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-419.33/20.1.3-26 від «20» 04 2020 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 292 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Надвірнянське УЕГГ с-р ППВРПТ Тимощук Роман Миколайович, Демидук Роман Васильович, Мельничук Юлія Васильовна, Володимир Богдан Романович, Курган Василь Миколайович (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №5 Укр. Армія

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) поновити фарбування фасадного газопроводу
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

поновити фарбування фасадного газопроводу в термін однієї місяць

Вартість: 8263 грн. 13 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 20.05.26р.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673442049

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Тимощук Роман Миколайович
Демидук Роман Васильович
Мельничук Юлія Васильовна
Володимир Богдан Романович
Курган Василь Миколайович

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

В. Мокеев

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)