

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

_____ Коломия _____ №ІФФ/100/АТО- 9 .32/20.1.3-26 від « 21 » 04 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Коломийське УЕГГ енергетик скетувачі ВБГО
Лукчик Ігор Іванович, Довгаль Сергій Геннадійович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботиз ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 7, вул. Шевченка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Корозія на газорозподільній мережі
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендується подеревувати газорозподільну мережу та газопостачальні прилади до енергетиків.

Вартість: 1816,27 грн. Одна тисяча вісімсот шістдесят сім коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Лукчик Ігор Іванович

21.04.2026
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

кв. 1. Сидоренко Ірина
кв. 2. Довгаль Сергій
кв. 9. Довгаль Сергій

_____ (дата)
21.04.2026
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)



Лукчик Ігор Іванович
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 1
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)