АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

.Надвірна №ІФФ/100/АТО-421.33/20.1.3-26 від «27» 04 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 292 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Надвірнянське УЕГГ: ст.гр ГПВРПГ Трендохій Тетяна Ярославівна, с-рі ГПВРПГ Пилипчук Іван Миколайович, Тендзей Роман Васильович, Пилипчук Павло Васильович, Водощук Богдан Романович, Кузик Олег Михайлович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8 Укр. Армії

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) поновити фарбування фасадного газопроводу
2)
3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
поновити фарбування фасадного газопроводу в термін одного місяця

Вартість: 804.4 грн. 56 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 27.05.26р.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673442049

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
ст.гр Трендохій Т.Я.			
с-рі Пилипчук І.М.			
Тендзей Р.В.			
Пилипчук П.В.			
Водощук Б.Р.		В. Пономар	
Кузик О.М.	27.04.26		
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)