

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудингових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№1ФФ/100/АГО-107.30/20.1.3-26 від « 01 » 05 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ Макаш Віталій Михайлович

Захарук Григорій Васильович Пущина Володимир Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконавцю роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (ургожитку).

№ Дорошенко І.Б.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витік газу на сталюму різьбовому з'єднанні ф 32 — 2 шт

2)

3)

За результатами обстеження здійснено псеаненціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або офіс розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про подонуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинявся

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або офіс розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне позначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ліквідовано витік газу на різьбовому з'єднанні ф 32 — 2 шт

Вартість: 11527 грн. 31 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця: 0635094685

Співзавантажити, яким припинено газопостачання, попереджені про небезпеку аварійного відключення газового обладнання

Працівник,
який виконав обстеження

Макаш ВМ
Захарук ГГ
Пущина ВІ

З яким ознайомлений:

Шатак ГВ 41
Майстри ремонт. 49
Жакимчук 48
Гнатів ОЗ 47
Косиць ІП 46

Підрозділ, ім'я та по батькові (за наявності) підрозділу

(дата)

Підрозділ, ім'я та по батькові (за наявності) підрозділу

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням виконавцем (за наявності), прізвище, ім'я та по батькові

Боднар М 43
Абрамчук МП 45
Костюк ЛМ 17

Рибак Х А	37	.	и
Барабаш	32	.	и
Матвій Х М	28	.	и
Петришин	27	.	и
Матсева	29	.	и
Мушк Ч	31	.	и
Мушк Ч	30	.	и
Дорисова А В	23	.	и
Кривонісний	21	.	и
Ігуд Н.	22	.	и
Бигай С.	20	.	и
Насадик В С	38	.	и
Черкасова А В	13	.	и
Рибак П О	14	.	и
Череватий В	6	.	и
Відмова	9	.	и