

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ №100/АГО-106 30/20.1.3-26 від « 21 » 05 2026 року
 (місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
 виконавця робіт Івано-Франківське УЕГТ Макар Віталій Михайлович
Захарко Григорій Вікторович Пученя Володимир Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
 виконавці роботи з ГО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку):
 № Дорошівка 18

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено не недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на різьбовому з'єднанні ф32 у під'їзді
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
 при що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ліквідовано витік газу на різьбовому з'єднанні ф32 у під'їзді.

Вартість: 24489 грн. 91 коп. (НДВ)

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного відключення газового обладнання.

Працівник,
 який виконав обстеження
Макар ВМ
Захарко ГВ
Пученя ВІ

[Підпис]

З актом ознайомлений:

Ягас ММ 2
Зайницька ГМ 44
Колумницька НМ 33
Батіг ЄФ 34
Буркович РВ 27
Банків ОД 24

[Підписи]

прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис)

(дата)

прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам дано в повністю
 (прізвище, ім'я та по батькові) (за наявності), підпис (за наявності)

Мінда ММ 15
Самсіа БВ 13

Дітер 19 18
Ріпей ТМ 50
Щедрова ВУ 59
Догенко МУ 97
Шмигельський 94
Галдзіняк ОВ 86
Разгон АА 90
Кравчук 70 81
Борох ЮГ 74
Виноградчик 76
Ровенко 69
Тіцька А 71
Квасницька ВМ 64
Кушнір МП 65
Бохінський РМ 61