

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия №ІФФ/100/АГО- 13 .32/20.1.3-26 від « 01 » 05 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Коломийське УЕГГ сировар експлуатації 131510

Домо Світла Немартілова, служби спец експлуатації
Олександр Володимир Васильович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботиз ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 15, вул. Шереметьєвського

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) високою витоком на роз'єдних з'єднаннях
- 2) корозії на середній газопроводі
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано модернувати середній газопровід
Середня газопостачальна мережа до експлуатації

Вартість: 12687,99 грн. Відкриття таємної штевелі встановленої сім'ї, грн. 99 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Олександр Володимир Васильович
01.05.2026

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

Кривий, Дмитро, Іванович
Кривий, Дмитро, Іванович
Кривий, Дмитро, Іванович
Кривий, Дмитро, Іванович
Кривий, Дмитро, Іванович
Кривий, Дмитро, Іванович
Кривий, Дмитро, Іванович
Кривий, Дмитро, Іванович

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 1
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)